

Object Condition	Name	"MyCondition"	type: string имя условия	
	EventType	"Simple"	type: string тип события, принимает одно из следующих значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>"Simple" - простой Condition, ожидает фиксированное значение;</li> <li>"Advanced" - расширенный Condition, ожидает значение указанное пользователем при добавлении.</li> </ul>	
	OperationType	"Token"	type: string тип источника значения (токен или канал), если принимает значение "Token", то в "ChannelName" указывается путь к токenu и сравниваемое значение берётся из токена. Если это поле отсутствует, то значение берётся из канала.	
	Compare	"eq"	type: string логическая операция сравнения с "Param". "eq" - равно, "gt" - больше, "lt" - меньше, "ge" - больше либо равно, "le" - меньше либо равно	
	Param	1	type: Number значение, которое сравниваем. Только для EventType "Simple"	
	ChannelName	"Dimmer:channel1"	type: string имя канала. Не используется в "script_call" Condition	
	ControlType	"Number"	type: string тип окна ввода параметров Advanced Condition, принимает одно из следующих значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>"Number" - числовой ввод параметра;</li> <li>"Text" - текстовый ввод параметра;</li> <li>"Select" - выбор параметра из готовых значений (выпадающий список).</li> </ul>	
	Object Field (Advanced only)	Min	0	type: Number минимальное значение, которое может ожидать Condition. Только для ControlType "Number"
		Max	100	type: Number максимальное значение, которое может ожидать Condition. Только для ControlType "Number"
		Step	5	type: Number шаг изменения значения, которое может ожидать Condition. Только для ControlType "Number"
Default		"Значение по-умолчанию"	type: String введённое значение по-умолчанию. Только для ControlType "Text"	
	Validate	function	type: Function функция проверки введённого значения. Принимает как параметр введённое в поле значение, в случае успеха должна возвращать число 0. Только для ControlType "Text"	
	List	[[Caption: "turn on", Value: 100]]	type: Array массив значений либо объектов. В случае объектов Condition ожидает значение поля "Value". Только для ControlType "Select"	