

## SubDevice.SetParameters

Установка параметров устройства

### Синтаксис

```
SubDevice.SetParameters({Host: host, Port: port, other})
```

| Название | Пример          | Описание   |
|----------|-----------------|--|
| host     | "192.168.0.100" | type: string<br>IP адрес или доменное имя для подключения к оборудованию   |
| port     | 8080            | type: number<br>порт подключения   |
| other    |                 | type: -<br>другие параметры, характерные для драйвера.<br>Если параметр не указан, будет сохранено<br>предыдущее значение или значение по<br>умолчанию |

### На выходе

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Boolean | type: Boolean<br>Успешность |
|---------|-----------------------------|

### Пример

```
var l_oDevice = module.GetDevice("KNX"); //Получаем устройство
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем
подустройство
l_oSubDevice.SetParameters({Host: "215.110.10.22", Port: 8080});
```

Свойства драйвера можно посмотреть по этой ссылке: [Свойства драйверов](#)